

**Die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Hattersheim am Main
XI. Wahlperiode**

Drucksache Nr. 536/0775/REF 5/2019/XI/2

B e a n t w o r t u n g
der Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
betreffend
Posthof – Innenhofsanierung – Trinkwasserschonung durch
Niederschlagswassernutzung
Drucksache Nr. 525

Zu Frage 1:

Der Posthof ist weiterhin an das Mischwassersystem in der Sarceller Straße angeschlossen, daher handelt es sich auch bei der Grundstücksentwässerung weiterhin um ein Mischsystem. Nach den technischen Vorschriften zur Grundstücksentwässerung (DIN 1986) soll bei einem Mischwassersystem das Regen- und Schmutzwasser über getrennte Anschlussleitungen zum Kontrollschacht geführt werden, was bei der Planung des Innenhofs so umgesetzt wurde.

Zu Frage 2:

Eine Brauchwasseranlage würde neben einer Regenwasserzisterne die Installation neuer, vom Trinkwassersystem getrennter Brauchwasserleitungen zu allen angeschlossenen Toiletten im Posthofgebäude erforderlich machen, bei der geringen Anzahl von WCs, die im Haus verteilt sind, würde das unverhältnismäßig hohe Bau- und Unterhaltungskosten nach sich ziehen.

Hattersheim am Main, 12. Februar 2019

-1/5-

Klaus Schindling
Bürgermeister