

**Die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Hattersheim am Main
XI. Wahlperiode**

Drucksache Nr. 503/0728/REF 5/2018/XI/1

**B e a n t w o r t u n g
der Anfrage der SPD-Fraktion
betreffend
Brandmeldeanlage Feuerwehr
Drucksache Nr. 491**

Zu Frage 1:

Die Installation erfolgte zwischen Juni 2017 und Mai 2018.

Zu Frage 2:

Die Abnahmen sind noch nicht erfolgt, da die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Die vollständige Funktionsfähigkeit kann erst nach der Aufschaltung an die Leitstelle festgestellt werden.

Zu Frage 3:

Soweit die Brandmeldeanlagen in Betrieb sind, erfolgt eine lokale akustische und optische Alarmierung der Kräfte vor Ort.

Zu Frage 4:

Nein.

Zu Frage 5:

Die Anlagen sind in Betrieb. Die Aufschaltung erfolgt nach Abschluss der Koordination zwischen Errichter und Bosch.

Zu Frage 6:

Sobald der Installationstermin für das erforderliche Equipment stattfindet, kann unmittelbar auf die Leitstelle aufgeschaltet werden. Dies wird voraussichtliche Mitte November 2018 der Fall sein.

Hattersheim am Main, 19. Oktober 2018

-1/5-

Klaus Schindling
Bürgermeister